


D BEB 9 / EBS 15-03-19 (419 090)



Uzemňovací můstek z měděného kabelu

Uzemňovací můstky jsou určeny pro uzemnění, vedení zpětného proudu a vyrovnání potenciálů v oblasti použití železničních tratí. Tato varianta představuje neviditelné spojení v betonu přivařením poměděných ocelových pásků nalisovaných na měděný kabel k uzemňovací výztuži. Flexibilita kabelu usnadňuje uživateli jeho instalaci do výztuže. Tyto uzemňovací můstky mají rovněž technické schválení od DB Netz AG a lze je proto bezpečně používat v projektech.

Typ	D BEB 9 / EBS 15-03-19
Obj. č.	419 090
Materiál spojky	ocel/Cu
Materiál kabelu	Cu
Zkratový proud	≤ 25 kA
Zkušební proud	25 kA/100 ms
Norma	Ril 997.0205A01
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,9 kA
Kabel	YYY-O
Průřez kabelu	70 mm²
Průměr kabelu	17 mm
Rozměry spojky	80 x 30 mm
Délka	500 mm
Označení DB č.	3 Ebs 15.03.19 - 33
Váha	610 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364439573
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.